



### LEGENDA

- STAV**
- 545/7 Katastrální mapa s číslem parcely
  - Nově zaměřené parcely
  - Vedení podzemního VN 22 kV
  - STL plynovod
  - Trafostanice 22/0,4 kV
- NÁVRH**
- Hranice řešeného území
  - STL plynovod HD - PE 63x5,8 mm
  - Vedení podzemního NN - AYKY 3Bx240+10
  - Vedení podzemního VN 22 kV
  - Vedení veřejného osvětlení návrh CYKY 4Bx10
  - Trafostanice 22/0,4 kV návrh
  - Stožár VO  
- výbojková svítidla (70 W) na stožárech výšky 6 m  
- rozteč stožárů 30 m
  - Stožár VO  
- výbojková svítidla (100 W) na stožárech výšky 10 m  
- rozteč stožárů 50 m
  - Variantní návrh vedení komunikace při nesouhlasu vlastníků pozemků

**PARÉ**

ÚZEMNÍ STUDIE LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM (US1) REVIZE	
VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY-PLYNOVOD, EL. ENERGIE, VO	
Pořizovatel	Město Loučná pod Klínovcem
Schvalující orgán	Zastupitelstvo města Loučná pod Klínovcem
Zpracovatel	Atelier M.A.A.T., s. r. o.
Zodpov. projektant	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., ĚKA 03 311
Datum: květen 2017	M 1 : 1 000